

Kałdowo Wieś, 2017-08-03

Znak postępowania: **DS/ 1 /2017**

Do oferentów

ODPOWIEDZI Nr 3 do SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „Parkowa” w Malborku – POMPOWNIĄ – modernizacja

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dalej PZP. Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowie Wsi wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Prosimy o uzupełnienie zamieszczonej dokumentacji projektowej o schematy szafy Rnn 2, wymienionej w zał. Nr 1 do umowy – punkt 6.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający w SIWZ Rozdział 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3 zawarł zapisy:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:

- a) *Opisie zakresu prac objętych przetargiem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz w:*
- b) *Projekcie wykonawczym*
- c) *Specyfikacji technicznej*
- d) *Przedmiarze robót*
- e) *Aneksie Projektu wykonawczego*
- f) *Aneksie Specyfikacji technicznej*

Zakres robót do wykonania stanowi **fragment Projektu wykonawczego** i znajduje się w:

- a) **Opisie zakresu prac objętych przetargiem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy**
- b) **Przedmiarze robót.**

Projekt wykonawczy i Specyfikacja techniczna stanowią dokumenty pomocnicze. Aneks Projektu wykonawczego i Aneks Specyfikacji technicznej opisują m.i innymi szafę Rnn 2.

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową.

Odpowiedzi na pozostałe pytania Zamawiający umieści niezwłocznie.

Załączniki:

1. *Aneks Projektu wykonawczego*
2. *Aneks Specyfikacji technicznej*

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Wojciech Zegarek