

Kałdowo Wieś, 2017-08-08

Znak postępowania: DS/ 1 /2017

## Do oferentów

### ODPOWIEDZI Nr 5 do SIWZ

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „Parkowa” w Malborku – POMPOWNI – modernizacja**

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - dalej PZP. Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. z siedzibą w Kałdowie Wsi wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie nr 2

W związku z tym, że na czas robót budowlanych i technologicznych konieczne jest wyłączenie z eksploatacji komory zasuw, prosimy o określenie minimalnych ilości i wydajności pomp przerzutowych, tak aby zapewnić przepływ ścieków do oczyszczalni ścieków.

#### Odpowiedź nr 2

*Wybór sposobu zapewnienia ciągłości pracy komory K1 przy wykonywaniu prac budowlanych należy do Oferenta. Maksymalny przepływ w porze deszczowej wynosi 1800 m<sup>3</sup>/h.*

#### Pytanie nr 3

Jaką nadwyżką mocy dysponuje Zamawiający przy zasilaniu przepompowni z transformatora i przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego? Czy te nadwyżki zabezpieczą pracę pomp przerzutowych?

#### Odpowiedź nr 3

*Zamawiający przy zasilaniu sieciowym może udostępnić maksymalnie 100 kW pod warunkiem zasilania silnika pompy poprzez przetwornicę częstotliwości (falownik). Za zużytą energię elektryczną oraz moc umowną Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z aktualnymi cenami energii elektrycznej wynikającymi z faktury za dany miesiąc. Po stronie Oferenta leży wybór sposobu technicznego rozwiązania pompowego przerzutu ścieków, jak również zabezpieczenie w agregat prądotwórczy w przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną, powyżej zadeklarowanej przez Zamawiającego.*

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Zegarek