

Kałdowo Wieś, 07-09-2017 r.

ZNAK SPRAWY – DS/1/2017

DO WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „Parkowa” w Malborku – POMPOWNI – modernizacja

Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork działając na podstawie przepisów art. 89 ust 1 pkt 2) Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) z późniejszymi zmianami, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego zawiadamia, że oferta złożona przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Pracy ELEKTRA
ul. Wąska 8 81-001 Gdynia

została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp.

Uzasadnienie:

Zamawiający w trakcie oceny ofert wezwał **Spółdzielnię Pracy ELEKTRA** do wyjaśnienia zaoferowanych w **ZESTAWIENIU OFEROWANYCH URZĄDZEŃ nw. Urządzeń:**

poz. 8. Kamera IP

poz. 12 Panel operatorski kolorowy, dotykowy 15".

Spółdzielnia Pracy ELETRA w wyznaczonym terminie udzieliła odpowiedzi podając w zakresie:

- 1. Kamera IP podając, że w ofercie jest TYP BCS – TIP5200IR a powinien być TYP BCS – TIP 5300IR,**
- 2. Panel operatorski kolorowy, dotykowy 15" podając, że w ofercie jest TYP HMI AS43TF1525 a powinien być TYP QUIKPANEL IC755CSS15CDACA,**

Zamawiający uznał, że w przypadku kamery IP Wykonawca popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Jednak zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań Zamawiającego gdyż:

Lp.	Wymagania SIWZ	Parametry oferowanego urządzenia	UWAGI
1	temperatura pracy od -40°C do + 60°C	Środowisko pracy -30°C do + 60°C	karta katalogowa

W zakresie **Panelu operatorskiego** w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca zaoferował nowe urządzenie (inny typ) i nie może być mowy o oczywistej pomyłce pisarskiej. **Wykonawca przygotowując ofertę powinien dochować należytej staranności zgodnie z art. 14 ustawy Pzp, w związku z art. 355 § 2 kodeksu cywilnego między innymi w zakresie oferowanych urządzeń.**

Zamawiający po analizie danych odrzucił ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. zaoferowane urządzenia z poz. 8 i poz.12 - ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ nie spełniają wymagań postawionych w dokumentacji projektowej, STWiORB i załączniku nr 4 do oferty - ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ .

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma w formie fax bądź maila wraz z adnotacją daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na nr Przedsiębiorstwa „NOGAT” Sp. z o.o. 55 272 21 66, a.janowczyk@nogat.malbork.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Adam Janowczyk

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Zegarek