

Kałdowo Wieś, 12-09-2017 r.

ZNAK SPRAWY – DS/1/2017

DO WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „Parkowa” w Malborku – POMPOWIA – modernizacja

1.

Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork działając na podstawie przepisów art. 89 ust 1 pkt 2) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) z późniejszymi zmianami, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego zawiadamia, że oferta złożona przez Wykonawcę:

**Hydro-Partner Sp. z o.o.
ul. Gronowska 4A 64-100 Leszno**

została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie:

Zamawiający w trakcie oceny ofert stwierdził, że w Zestawieniu Oferowanych Urządzeń –zał.nr.4 oferty poz. 13. Moduł komunikacji radiowej - firma zaoferowała moduł Sateline-3AS(d)869 pracujący w paśmie 869.40-869.650 MHz, a Zamawiający żądał w zał.nr.4 oferty poz.13. Moduł komunikacji radiowej praca w paśmie licencjonowanym **(400 - 470 MHz) i wolnym (868 - 870 MHz)**. Zamawiający po analizie danych odrzucił ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. zaoferowane urządzenia z poz.13 - ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ nie spełniają wymagań postawionych w dokumentacji projektowej, STWiORB i załączniku nr 4 do oferty - ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ .

2.

Zamawiający Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork działając na podstawie przepisów art. 89 ust 1 pkt 2) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) z późniejszymi zmianami, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego zawiadamia, że oferta złożona przez Wykonawcę:

Mercomp Szczecin Sp. z o.o.
ul. Mariana Rapackiego 14, 70-001 Szczecin

została odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie:

Zamawiający w trakcie oceny ofert stwierdził, że w Zestawieniu Oferowanych Urządzeń –zał.nr.4 oferty poz. 13. Moduł komunikacji radiowej - firma zaoferowała moduł Satelline-3AS(d)869 pracujący w paśmie 869.40-869.650 MHz, a Zamawiający żądał w zał. nr.4 oferty poz.13. Moduł komunikacji radiowej- **praca w paśmie licencjonowanym (400 - 470 MHz) i wolnym (868 - 870 MHz).**

Zamawiający po analizie danych odrzucił ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. zaoferowane urządzenia z poz.13 - ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ nie spełniają wymagań postawionych w dokumentacji projektowej, STWiORB i załączniku nr 4 do oferty - ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ .

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma w formie fax bądź maila wraz z adnotacją daty i osoby potwierdzającej przyjęcie na nr Przedsiębiorstwa „NOGAT” Sp. z o.o. 55 272 21 66, a.janowczyk@nogat.malbork.pl

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Adam Janowczyk