

Wałbrzych, 24 stycznia 2017 r.

Ł.dz. RCKiK/D2L/22/398/17

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie ZP/01/2017 pn.: „Wykonanie i montaż komory mroźniczej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu informuje, że 23 stycznia 2017 r. wpłynęło pismo Wykonawcy zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przytaczając poniżej ich treść, Zamawiający równocześnie udziela odpowiedzi:

1) „Czy dopuszcza się wykonanie komory z płyty z powłoką Foodsafe, powłoka ze zmodyfikowanego polichlorku winylu (PVC) o grubości od 120 do 150µm, nietoksyczna, odporna na pleśń, trwała oraz łatwa w czyszczeniu. Powłoka Foodsafe jest chemicznie obojętna i została dopuszczona do kontaktu z żywnością.”

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak, pod warunkiem, że jest odporna na szorowanie i środki dezynfekcyjne stosowane w RCKiK.**

2) „Czy dopuszcza się wykonanie wszystkich narożników wewnętrznych komory poprzez zastosowanie profili sanitarnych półokrągłych PCV?”

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak – ścian i sufitów. Nie - podłogi**

3) „Jaka będzie wysokość zagłębienia pod komorę mroźni celem zlicowania podłogi z przedsionkiem?”

Odpowiedź Zamawiającego: **Ok. 10 cm do przedsionka na zewnątrz i brak zagłębienia do przedsionka wewnątrz budynku - konieczność wybudowania pochylni.**

4) „Po czyjej stronie jest dostawa agregatu prądotwórczego?”

Odpowiedź Zamawiającego: **Po stronie Wykonawcy. Istnieje możliwość wykorzystania wykazanych w SIWZ urządzeń Zamawiającego.**

5) „Kto odpowiada za wykonanie oprogramowania sterownika Unitronics V1040-T20B do współpracy ze sterownikiem komorowym dostarczonym wraz z urządzeniami?”

Odpowiedź Zamawiającego: **Sterownik Unitronics posiada oprogramowanie, natomiast sterowniki komory mają współpracować z nim.**

6) „Czy jest możliwość zastosowania innego systemu monitoringu HACCP (widoczność w sieci, wykresy, wydruki, tabele excel, możliwość zmiany nastaw) wraz z powiadamianiem sms o alarmach zamiast istniejącego sterownika Unitronics V1040-T20B?”

Odpowiedź Zamawiającego: **Tak.**

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu

Leszek Radolowski

